

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	浙江石油化工有限公司 4000×10 ⁴ t/a 炼化一体化项目原油储运系统（一期）马目油库-鱼山输油管道工程（陆管部分）安全验收评价		
	项目地址	浙江省舟山市		
	项目所属行业	陆上油气管道运输业	评价类型	安全验收评价
	项目简介	该管道工程位于浙江省舟山市，是浙石化 4000×10 ⁴ t/a 炼化一体化项目的配套工程。该工程全线共设置 2 条 DN800 输油管线，采用 L450M 直缝埋弧焊钢管，设计输量为 4000×10 ⁴ t/a（双管），设计压力为 4.0MPa。舟山岛线路管道长度 12.75km（油管 1 长 6.4km；油管 2 长 6.35km），含 2 座工艺站场 和 1 座阀室。运行过程存在油气泄漏，火灾爆炸等风险。		
评价机构及项目组情况	评价机构	中海油安全技术服务有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（津）-010	资质有效期至	2025.01.12
	项目组组长	卢忠海	1100000000100400	化工工艺
	项目组成员	叶海春	S011011000110191000119	安全
		胡延超	S011011000110191000156	储运
		刘艳龙	S011011000110193000007	电气
		李艳丽	1500000000201291	工艺设备与控制
		缪灿亮	1100000000301996	仪表
		乔贵民	1500000000200757	防腐
		赵 宁	S011011000110191000041	安全
		袁 强	0800000000204731	机械
	技术负责人	乔国西	过程控制负责人	王同宇
	报告编制人	叶海春、卢忠海	报告审核人	高瑞芝
	技术专家	/		
评价现场	现场勘验人员	卢忠海、叶海春		
	现场勘验时间	2020.12.08-09	现场勘验图像	如附图
评价结论	浙江石油化工有限公司 4000×10 ⁴ t/a 炼化一体化项目原油储运系统（一期）马目油库-鱼山输油管道工程以及与之配套的安全设施与初步设计相符，符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准要求；试运行以来，现场各项安全设施运行正常，安全状况良好，实现了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，满足安全生产的需要，其风险可控，具备了安全设施竣工验收的条件。			
报告签发	报告签发人：	刘强	签发时间	2021 年 9 月 1 日



