

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司南疆利民管网天然气增压输送工程（三岔压气站部分）安全评价报告		
	项目地址	新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县		
	项目所属行业	陆上油气管道运输业	评价类型	安全预评价
	项目简介	主要建设内容将原三岔清管站改扩建为三岔压气站，新增占地面积 11893m ² ，设计增压输气规模 440 万方/天，利旧改造 2800kW 和田河输气站燃驱压缩机 2 台，压缩机出口压力 6.0MPa，新建空压机撬及配套储罐，新增过滤分离器 2 套、流量计 1 套、污油罐 1 台等。		
评价机构及项目组情况	评价机构	中海油安全技术服务有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-010	资质有效期至	2025.1.12
	项目组组长	宋志强	S011011000110191000061	仪表
	项目组成员	刘艳龙	S011011000110193000007	电气
		罗鹏	1800000000100015	安全
		乔贵民	1500000000200757	防腐
		李艳丽	1500000000201291	工艺设备与控制
		胡延超	S011011000110191000156	油气储运
	技术负责人	乔国西	过程控制负责人	王同宇
	报告编制人	宋志强、刘艳龙、罗鹏	报告审核人	董建国
评价现场	现场勘验人员	宋志强、刘艳龙		
	现场勘验时间	2021.9.8	现场勘验图像	（查看照片）
评价结论	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司南疆利民管网天然气增压输送工程（三岔压气站部分）站址选择合理，拟采取的安全措施有效可行，在充分采纳本报告第 6.3 节、6.4 节、6.5 节的建议后，从安全生产角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。			
报告签发	报告签发人	刘强	签发时间	2021.12.24



