

## 安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	湖南省天然气管网有限公司桂阳-郴州-资兴输气管道工程安全验收评价项目		
	项目地址	湖南省郴州市		
	项目所属行业	陆上油气管道运输业	评价类型	安全验收评价
	项目简介	湖南省天然气管网有限公司桂阳-郴州-资兴输气管道工程气源来自国家管网新粤浙管道郴州分输站，通过联络线（不在该工程评价范围内）进入该工程郴州首站，来气压力 5.7MPa。线路部分全长 81km，设计压力为 6.3MPa，管径为 D406.4mm，其中郴州-资兴段 61km，郴州-桂阳段 20km。沿线设普通阀室 4 座（华塘阀室、马头岭阀室、桥口阀室、下渡阀室）。输气站场 4 座，分别是郴州首站、郴州分输站、资兴末站和桂阳末站。		
评价机构及项目组情况	评价机构	中海油安全技术服务有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（津）-010	资质有效期至	2025.01.12
	项目组组长	卢忠海	1100000000100400	化工
	项目组成员	叶海春	S011011000110191000119	化工
		胡延超	S011011000110191000156	储运
		刘艳龙	S011011000110193000007	电气
		李艳丽	1500000000020291	自控
		缪灿亮	1100000000301996	仪表
		乔贵民	1500000000200757	防腐
		赵宁	S011011000110191000041	安全
		覃磊	1700000000200005	化工机械
	技术负责人	乔国西	过程控制负责人	王同宇
报告编制人	叶海春、卢忠海	报告审核人	宋志强	
技术专家				
评价现场	现场勘察人员	卢忠海、覃磊		
	现场勘察时间	2021.6.1-6.15	现场勘察图像	（查看照片）
评价结论	湖南省天然气管网有限公司桂阳-郴州-资兴输气管道工程以及与之配套的安全设施与初步设计相符，符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准要求；试运行以来，现场各项安全设施运行正常，安全状况良好，实现了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，满足安全生产的需要，其风险可控，具备了安全设施竣工验收的条件。			
报告签发	报告签发人：	刘强	签发时间	2022年11月24日



