

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	国家管网集团贵州省管网有限公司中贵线播州东支线管道工程安全评价		
	项目地址	贵州省遵义市播州区		
	项目所属行业	陆上油气管道运输业	评价类型	预评价
	项目简介	<p>该工程位于贵州省遵义市播州区境内。线路起自遵义市三岔镇杨村遵义南首站，止于遵义市播州区团溪镇附近的团溪分输站，线路全长约16.1km。管线设计压力 6.3MPa，管径 D323.9mm，设计输量 $1.53 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$，另预留延伸管线供气输送量 $1.07 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$。</p> <p>该项目存在的主要危险有害因素为车辆伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、爆炸、机械伤害、物体打击等。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	中海油安全技术服务有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-010	资质有效期至	2025年1月12日
	项目组组长	卢忠海	1100000000100400	化工
	项目组成员	郝建伶	1100000000201350	储运
		宋志强	S011011000110191000061	仪表
		李艳丽	1500000000201291	自控
		乔贵民	1500000000200757	防腐
		刘艳龙	S011011000110193000007	电气
		叶海春	S011011000110191000119	安全
	技术负责人	乔国西	过程控制负责人	王同宇
报告编制人	卢忠海、刘艳龙	报告审核人	董建国	
技术专家	/			
评价现场	现场勘验人员	卢忠海、叶海春		
	现场勘验时间	2021年12月27日	现场勘验图像	见附图
评价结论	该工程建成投产后安全风险能够得到控制，从安全生产角度看该工程符合国家和行业有关法律法规、标准、规章、规范的要求，可以满足安全生产的要求。			
报告签发	报告签发人：	刘强	签发时间	2023年4月2日



