

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中海油（海南）燃气有限公司天然气管道（老城-海口段输气管道）安全现状评价报告		
	项目地址	海南省海口市		
	项目所属行业	陆上油气管道运输业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>中海油（海南）燃气有限公司具有危险化学品经营许可证，有效期至 2024 年 5 月 16 日。根据《危险化学品经营许可证管理办法》（2015 年修正）第十八条规定“经营许可证的有效期为 3 年。有效期满后，企业需要继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满 3 个月前，向本办法第五条规定的发证机关提出经营许可证的延期申请，并提交延期申请书及本办法第九条规定的申请文件、资料”。中海油（海南）燃气有限公司委托中海油安全技术服务有限公司对老城-海口段输气管道进行安全现状评价。</p> <p>东方-洋浦-海口（老城-海口站段）输气管道设计输气能力 $16 \times 108 \text{m}^3/\text{a}$，设计压力 2.5MPa，工作温度为常温，管道材质为 X52，管道规格为 $\Phi 323.9 \times 5.6/8 \text{mm}$，管道长度原为 19.74km，后经改造后长度变为 20.11km，防腐层为 3PE，输送介质为天然气。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	中海油安全技术服务有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（津）-010	资质有效期至	2025 年 1 月 12 日
	项目组组长	类淑菊	1600000000200002	安全
	项目组成员	刘艳龙	S011011000110193000007	电气
		叶海春	S011011000110191000119	化工工艺
		刘 强	1500000000200492	安全
		宋志强	S011011000110191000061	仪表
		乔贵民	1500000000200757	防腐
郝建伶	1100000000201350	油气储运		

		胡 军	0800000000305917	工艺设备与控制
	技术负责人	乔国西	过程控制负责人	王同宇
	报告编制人	类淑菊、刘强、叶海春	报告审核人	董建国
	技术专家	高小龙		
评 价	现场勘验人员	类淑菊、王同宇、高小龙		
现 场	现场勘验时间	2023. 12. 12	现场勘验图像	如附图
评 价 结 论	<p>在落实本评价报告提出的安全对策措施和建议的基础上，严格执行国家相关法律法规、技术标准和规范，同时落实设备定期的维护保养、安全附件及报警联锁装置的维护检定、人员的培训、操作规程、应急预案培训与演练等安全管理措施的前提下，该长输管道安全风险能够得到有效控制。</p> <p>综上所述，评价认为，中海油（海南）燃气有限公司天然气管道（老城-海口段输气管道）安全状况符合国家有关法律法标标准、规范的要求；采用的生产工艺成熟可靠，设备选择合理，安全管理规范，已经安全生产多年，可以满足安全生产的要求。</p>			
报 告 签 发	报告签发人：	刘强	签发时间	2024. 4. 13

