

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海液化天然气有限责任公司 上海 LNG 陆上输气管道建设项目安全评价报告		
	项目地址	浙江省舟山市嵊泗县小洋山		
	项目所属行业	陆上油气管道运输业	评价类型	安全预评价
	项目简介	上海液化天然气有限责任公司上海 LNG 陆上输气管道建设项目位于浙江省舟山市嵊泗县小洋山，路由以能源路与东海大道交口为改线起点，向西沿东海大道敷设约 2.9km 至裕程物流东侧，转向北沿规划河道敷设约 2.2km 至规划纵一路西侧，沿纵一路向北敷设 0.3km 至与海底管道连接点（海底管道定向钻入土点）。陆上管道长度约 5.4km，其中与上海 LNG 二期管道并行敷设 4.7km，非同沟敷设 0.7km。管径 914mm，用管规格为 D914×22.23mm L485M 直缝埋弧焊钢管。		
评价机构及项目组情况	评价机构	中海油安全技术服务有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-010	资质有效期至	2030.02.06
	项目组组长	卢忠海	1100000000100400	采油
	项目组成员	郝建伶	1100000000201350	油气储运
		叶海春	1700000000200061	设备
		刘强	1500000000200492	安全
		类淑菊	1600000000200002	电气
		缪灿亮	1100000000301996	仪表
		乔贵民	1500000000200757	防腐
	技术负责人	乔国西	过程控制负责人	王同宇
	报告编制人	叶海春、卢忠海、刘强、类淑菊	报告审核人	董建国
	技术专家	/		
评价	现场勘验人员	卢忠海、乔国西		

现 场	现场勘验时间	2024.4.7- 2024.4.12	现场勘验图像	 
评 价 结 论	从总体上看，该工程为陆上石油天然管道运输业局部线路改线工程，符合国家相关产业政策，不属于淘汰工艺和淘汰设备。工程采用的技术成熟可靠，设备选择合理，符合本质安全化要求的方向；线路路由选择合理；外部安全条件满足要求；可研方案提出的安全对策措施，符合相关法律法规、标准规范要求，能够降低工程的固有危险程度，有助于工程本质安全化程度的提高。本评价分析预测了该工程投产后潜在的主要危险、有害因素，对该工程设计方案中拟采取防范措施的有效性进行分析，对于设计方案的不足之处，补充了相应的安全对策措施和建议。 该工程建成后，必须按国家规定进行各种检测、检验、评审和验收后方可投产。建设单位应按照国家法律、法规要求严格执行安全“三同时”制度，保证各项安全投入和各种安全设施的落实，切实保障工程安全运行。 综上所述，评价认为：上海LNG陆上输气管道建设项目采用的技术成熟可靠，设备选择合理，线路路由选择合理，外部安全条件满足要求，符合国家相关法律法规、标准规范的要求。该工程建成投产后安全风险能够得到控制，从安全生产角度看，该工程符合国家和行业有关法律法规、标准、规章、规范的要求。			
报 告 签 发	报告签发人	叶海春	签发时间	2025.7