

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	北京城市副中心住房项目中航油管线迁改（第二次）工程安全评价		
	项目地址	北京市通州区		
	项目所属行业	陆上油气管道运输业	评价类型	安全预评价
	项目简介	<p>中航油津京输油管道走向由东南向西北，在桩点M494~M495之间管道与拟建的宋庄文化区南街交叉，与规划道路雨水方沟标高冲突，需对航煤管道与宋庄文化区南街的冲突点位进行管道迁移。</p> <p>该项目管道迁改方案采用开挖穿越方式穿越拟建宋庄文化区南街，在穿越道路位置设置 DN800 钢筋混凝土套管，管道开挖长度约 120m，采用 L360M 直缝高频电阻焊钢管，壁厚 7.9mm，迁改段管道设计压力 7.9MPa，管道外壁采用 3PE 进行外防腐，无内防腐。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	中海油安全技术服务有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-010	资质有效期至	2030.02.06
	项目组组长	赵宁	1500000000200888	安全
	项目组成员	李跃	1500000000200113	储运
		缪灿亮	1100000000301996	仪表
		刁照金	1800000000200226	储运
		张鹏	1600000000200037	电气
		乔贵民	1500000000200757	防腐
		叶海春	1700000000200061	工艺设备与控制
	技术负责人	乔国西	过程控制负责人	王同宇
	报告编制人	赵宁、张鹏	报告审核人	卢忠海
	技术专家	/		
评价	现场勘验人员	赵宁、张鹏		

现 场	现场勘验时间	2025. 6. 18	现场勘验图像	 
评 价 结 论	北京城市副中心住房项目中航油管线迁改（第二次）工程迁改路由、管道选材、防腐设计等方面均符合国家相关法律法规、标准规范的要求。评价认为，该项目建成投产后安全风险能够得到控制，从安全生产角度看该项目符合国家和行业有关法律法规、标准、规章、规范的要求，可以满足安全生产的要求。			
报 告 签 发	报告签发人	叶海春	签发时间	2025. 8. 27