

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	北京艺创晨安置业有限公司安贞医院东侧地块项目航油管线迁改工程安全评价报告		
	项目地址	北京市通州区		
	项目所属行业	陆上油气管道运输业	评价类型	安全预评价
	项目简介	<p>北京安贞医院通州院区已于 2024 年 10 月投入使用，因现状中国航油津京输油管道在桩点 M520-M524 之间与安贞医院通州院区东侧地块交叉，影响用于解决安贞医院通州院区停车、住宿及商业配套用地，需对航煤管道进行迁改。</p> <p>本次管道迁改从HY-01向东北穿越规划S6线后从HY-02沿规划S6线（距轨道中心线不小于50m）向西北敷设至HY-04，然后向西穿越规划道路及规划S6线后与现有管道相连，迁改管道在HY-01、HY-05带油开口与现有管道相连。迁改管道长度约380.67m，拆除管道约250m。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	中海油安全技术服务有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-010	资质有效期至	2030.02.06
	项目组组长	赵宁	1500000000200888	安全
	项目组成员	李跃	1500000000200113	储运
		缪灿亮	1100000000301996	仪表
		刁照金	1800000000200226	储运
		张鹏	1600000000200037	电气
		乔贵民	1500000000200757	防腐
		叶海春	1700000000200061	工艺设备与控制
	技术负责人	乔国西	过程控制负责人	王同宇
报告编制人	赵宁、叶海春	报告审核人	卢忠海	
技术专家	段跃兴			

评价现场	现场勘验人员	赵宁、叶海春		
	现场勘验时间	2025.7.29	现场勘验图像	
评价结论	安贞医院东侧地块项目航油管线迁改工程迁改路由、管道选材、防腐设计等方面均符合国家相关法律法规、标准规范的要求。评价认为，该项目建成投产后安全风险能够得到控制，从安全生产角度看该项目符合国家和行业有关法律法规、标准、规章、规范的要求，可以满足安全生产的要求。			
报告签发	报告签发人	叶海春	签发时间	2026.1.21